

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/

/13

Data: 02.05.2013 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 euro na roboty budowlane polegające na dostosowaniu szpitala do ewakuacji poszczególnych sektorów szpitala na podstawie aktualnych wymogów p. poż – klatki schodowe nr: K-3; K-4; i K-6 (Znak sprawy: 1970 /2013)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) do Zamawiającego zostało wniesione niżej przytoczone pytanie:

1. Proszę o określenie parametrów technicznych wykładziny PCV w pozycji 32 przedmiaru oraz wymiarów i parametrów kłapy p.poż. w pozycji 77 przedmiaru.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad.1. W poz. 32 należy przyjąć wykładzinę obiektową o parametrach:

- Klasyfikacja użytkowania - 34/43
- Grubość całkowita -2,0mm
- Grubość warstwy użytkowej – 0,8mm
- Odporność na ścieranie -Grupa T

W poz. 77 należy przyjąć klapę p.poż. EI60. Zamontowana ma być w istniejącym obudowanym kanale wentylacyjnym. Do przedmiaru należy przyjąć klapę p.poż. nie większą niż 400x400mm

Wyposażona w mechanizm wyzwalająco-sterujący z wyzwalaczem termicznym 72oC. Mechanizm ten dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC lub 230V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody kłapy przeciwpożarowej.

z poważaniem