

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/

/13

Data: 10.10.2013 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na dostawę, wraz z demontażem starej windy i montażem oraz uruchomieniem nowej windy szpitalnej wraz z wykonaniem wszelkich z tym związanych robót instalacyjno-budowlanych. (Znak sprawy: 4937/2013)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) do Zamawiającego zostało wniesione niżej przytoczone pytanie:

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „na dostawę wraz z demontażem starej windy i montażem oraz uruchomieniem nowej windy szpitalnej wraz z wykonaniem wszelkich z tym związanych robót instalacyjno-budowlanych” informujemy, że w SIWZ tego postępowania Zamawiający w Załączniku nr 1 w2 pozycji Lp. 10 wymaga wymiarów kabiny „szerokość 1450 mm, głębokość 2450 mm” natomiast w punkcie LP. 1 wymaga potwierdzenia udźwigu 1600 kg. Informujemy, że zgodnie z polskimi przepisami nie ma możliwości dla dźwigu elektrycznego jakiego wymaga Zamawiający potwierdzenia udźwigu 1600 kg. Odpowiadający wymaganiom Zamawiającego udźwig to zgodnie z przepisami min. 1675 kg.

Prosimy o zmianę parametru wymaganego w pozycji Lp. 1 Załącznika nr 1 na: „udźwig - min. 1675 kg”

2. W pozycji Lp. 8 Załącznika nr 1 Zamawiający określa drzwi kabinowe jako „automatyczne teleskopowe 2AT (blacha nierdzewna) w wykonaniu ze stali proszkowej”. Prosimy o potwierdzenie z jakiej stali mają być wykonane drzwi kabinowe : nierdzewnej czy malowanej proszkowo.
3. W pozycji Lp. 17 Załącznika nr 1 Zamawiający określa wymiar nadszybia jako 3100 mm. Prosimy o potwierdzenie czy rzeczywiście taki jest minimalny wymiar nadszybia bo jeśli tak wymagane jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody na odstępstwo od normy w UDT. Jeśli wymiar nadszybia jest inny prosimy o jego określenie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

- Ad.1. Tak, wyrażamy zgodę na udźwig minimum 1.675 kg.
Ad 2. Drzwi kabinowe mają być w wykonaniu nierdzewnym.
Ad 3. Wymiar nadsszybia minimum wynosi 3.400 mm.

Ponadto Zamawiający informuje, że został zmieniony zał. nr 1 do SIWZ.

z poważaniem