

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /18

Data: 09.01.2018 r.

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Szpitala przy ul. Baranki 24 w Elku zlokalizowanym w Bloku 1 B poziom I piętro – z przeznaczeniem na pododdział ginekologiczny. (Znak sprawy: 6214/2017)**

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

1. Proszę o sprecyzowanie na czym dokładnie ma polegać remont klimatyzacji.

Odpowiedź: Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem w dziale 4 Modernizacja i remont instalacji klimatyzacji pozycja 77 d.4 Przegląd i remont central klimatyzacyjny (kalkulacja własna) należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: przywrócenie sprawności technicznej central nr 10 i central numer 13, w układzie nr 10 naprawa sterownika oraz wymiana pompy CT, wymiana dla obu układów filtrów wstępnych oraz HEPA, czyszczenie kanałów, wymiana lub regeneracja kratki wentylacyjnych. Centrale umieszczone są w wentylatorniach na poziomie -1 szpitala.

Z poważaniem: